



ACIONAMENTO - ATUADOR ELÉTRICO
EXTREMIDADE - FLANGE 150#



1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
3	LATERAL ROSCADA	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
5	ADAPTADOR	AÇO INOX AISI 410
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 410
9	PARAFUSOS	AÇO CARBONO
10	PORCAS	AÇO CARBONO
11	ARRUELA	AÇO MOLA
12	SUPORE	AÇO CARBONO - GALVANIZADO


CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA:

- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO RÁPIDA SEM DESMONTAR A VÁLVULA DA LINHA RETIRANDO APENAS UM DOS PARAFUSOS

CARACTERÍSTICAS DO ATUADOR:

- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24Vcc, 127Vca, 220Vca E 380Vca
- REGIME DE OPERAÇÃO: ON-OFF E MODULANTE
- ACOPLAMENTO CONFORME NORMA ISO 5211
- ÂNGULO DE ROTAÇÃO 90° ± 5°;



Desenhista: IBB

Des. Nº.: FT.303

ESCALA: S/E

Unidade: mm

FOLHA: 1/2


DATA: 21/08/25

REV.: 00

(19) 3429.1122

 Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
 CEP: 13401-777 - Piracicaba SP

www.mpvalvulas.com.br

ACIONAMENTO - ATUADOR ELÉTRICO
EXTREMIDADE - FLANGE 150#


DN	PN	P	L	F	R	C	B	N	K	H
3/4" PR	20	15	117	100	42,9	69,9	12,7	4	5/8"	72
1" PR	25,4	20	127	110	50,8	79,4	14,3	4	5/8"	75
1.1/4" PR	31,3	25,4	140	115	63,5	88,9	15,9	4	5/8"	79
1.1/2" PR	38	31,3	165	125	73,2	98,4	17,5	4	5/8"	100
2" PR	50,8	38	178	150	91,9	120,7	19,1	4	3/4"	105
2.1/2" PR	63,5	50,8	190	180	104,6	139,7	22,3	4	3/4"	115
3" PR	76,2	63,5	203	190	127	152,4	23,9	4	3/4"	168

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME ISO 17292
e ASME B16.34
FACE A FACE CONFORME PADRÃO FABRICANTE
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

*** DISPONÍVEL TAMBÉM NAS EXTREMIDADES ROSCADAS**
(NPT, NPTF, NPS ou NPSF) e **SOLDA** (SW e BW)

Desenhista: IBB

Des. Nº.: FT.303

ESCALA: S/E

Unidade: mm

FOLHA: 2/2

DATA: 21/08/25

REV.: 00

(19) 3429.1122

Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP

www.mpvalvulas.com.br

